



Do rozvádzača R9 doplniť a zapojiť nový prúdový chránič
Prúdový chránič namontovať na existujúcu DIN lištu podľa existujúceho istíča LSN-B25-3 (RI)
Upraviť kryt rozvádzača

ROZVODNÁ SIET': 3x400/230V TN-C-S 50Hz; Bod rozdelenia PEN vodiča: Existujúci rozvádzač R9
OCHRANA PRED NDN: SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJA + PRÚDOVÝM CHRÁNIČOM

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	Ing. Vladimír KRČMÁREK projektové a rozpočtové práce elektro 023 14 SKALITÉ 1014 tel.: 0907 824 114 e-mail: krcmarek1014@gmail.com IČO: 40 136 825	
ING. VLADIMÍR KRČMÁREK				
MIESTO STAVBY: Špeciálna ZŠ s MŠ, Vojsaššáka 13, Žilina, KN 7907/1				
INVESTOR: Špeciálna ZŠ s MŠ, Vojsaššáka 13, 010 08 Žilina				
NÁZOV STAVBY: STAVEBNÉ ÚPRAVY ŠPECIÁLNEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU, ŽILINA - VLČINCE			POČET FORMÁTOV: 1 x A4	
OBJEKT: SO 01 - ZÁKLADNÁ ŠKOLA			DÁTUM: 11. 2023	
OBSAH VÝKRESU: ROZVÁDZAČ R9 - ÚPRAVA			STUPEŇ: P S - R P	
			MIERKA: - - - - -	Č. VÝKRESU: E - 5.