



Do rozvádzača R3 doplniť a zapojiť nový istič
Istič namontovať na DIN lištu vedľa existujúceho stykača
Doplniť DIN lištu
Upraviť kryt rozvádzača

ROZVODNÁ SIET': 3x400/230V TN-C-S 50Hz; Bod rozdelenia PEN vodiča: Existujúci rozvádzač R3
OCHRANA PRED NDN: SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJA + PRÚDOVÝM CHRÁNIČOM

ZODP. PROJEKTANT		VYPRACOVAL	KRESLIL	<div>Ing. Vladimír KRČMÁREK</div> <div>projektové a rozpočtové práce elektro</div> <div>023 14 SKALITĚ 1014</div> <div>tel.: 0907 824 114</div> <div>e-mail: krcmarek1014@gmail.com</div> <div>IČO: 40 136 825</div>	
ING. VLADIMÍR KRČMÁREK					
MIESTO STAVBY: Špeciálna ZŠ s MŠ, Vojtaššáka 13, Žilina, KN 7907/1					
INVESTOR: Špeciálna ZŠ s MŠ, Vojtaššáka 13, 010 08 Žilina					
NÁZOV STAVBY:					
STAVEBNÉ ÚPRAVY ŠPECIÁLNEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLY				POČET FORMÁTOV: 1 x A4	
S MATERSKOU ŠKOLOU, ŽILINA - VLČINCE				DÁTUM: 11. 2023	
OBJEKT: SO 01 - ZÁKLADNÁ ŠKOLA				STUPEŇ: P S - R P	
OBSAH VÝKRESU:				MIERKA:	Č. VÝKRESU:
ROZVÁDZAČ R3 - ÚPRAVA				- - - - -	E - 4.